



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsph.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 95/ЛМ/19а ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 549 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ СОШ №549)

198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 28, лит. А

Санкт-Петербург
2019г.

Акт № 95/ЛМ/19а от 02 декабря 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №549)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 28, лит. А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 6066,2 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18027 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых

Плановая мощность: 778 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга Семенова Ирина Георгиевна, действующий

на основании Устава с одной стороны, и Уполномоченный представитель Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Лапшин Максим Николаевич, действующий на основании доверенности №2/17 от 28.04.2017 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:


Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

Акт №95/ЛМ/19а от 02.12.2019	ГБОУ СОШ №549	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
------------------------------------	---------------	--	---	-----------


- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, частично
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да


IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп




В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБОУ СОШ №549, расположенное по адресу: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 28, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №219-од от 31.10.2019 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ и инвалидов: – заместитель директора по АХР – Тунина Ю.И. 2. Ответственные за организацию работы по освоению обучающимися с ОВЗ и инвалидов образовательных программ: – заместитель директора по УР – Мошина И.Н.; – заместитель директора по УР – Брошевецкая Л.В.; – педагог-организатор ОДОД – Жигула А.С. Приказом №220-од от 31.10.2019 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственный за оказание доступной информативной помощи по сопровождению инвалидов (содействие инвалиду при въезде на территорию, входе в здание школы и выходе из него, указание мест парковки для инвалидов, обеспечение связи с сопровождающими лицами и сотрудниками школы):	Приказ №219-од от 31.10.2019 г. Приказ №220-од от 31.10.2019 г.

		– заведующий хозяйством Горбань С.Л. 2. Ответственные за оказание доступной информативной помощи и обучение сотрудников ГБОУ СОШ № 549, в части касающейся предоставления образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ: – заместитель директора по УР – Мошина И.Н.; – заместитель директора по УР – Брошевецкая Л.В.; – педагог-организатор ОДОД – Жигула А.С. 3. Ответственный за проведение инструктирования сотрудников ГБОУ СОШ № 549, в части касающейся работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта образования: – заместитель директора по АХР – Тунина Ю.И. 4. Ответственные за предоставление психологической и социальной помощи по адаптации инвалидов и детей с ОВЗ в образовательной среде ГБОУ СОШ № 549: – педагог-психолог – Шершун Е.В.; – социальный педагог – Лисова И.В.	
1.2.	К, О, С, Г, У	Отсутствует кнопка вызова помощи или табличка с номером телефона.	
1.3.	К, О, Г, У	Частично доступно. Уровень поверхности в зоне калитки без перепадов. Поверхность по территории твердая. Сопровождение по необходимости.	
1.4.	С	Условно доступно. Уровень поверхности в зоне калитки без перепадов. Поверхность по территории твердая. Навигация отсутствует. Передвижение только с сопровождением.	
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №219-од от 31.10.2019 г. Приказ №220-од от 31.10.2019 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует кнопка вызова помощи или табличка с номером телефона.	
2.2.	К	Не доступно. Имеется наружная лестница на главном входе и входе со двора. Пандус или подъемное устройство отсутствует.	
2.3.	О	Условно доступно. Главный вход. Имеется наружная лестница с ненормативным поручнем с одной стороны. Поверхность ступеней ровная, ступени разной высоты. Дверь глухая без смотрового окна. Порог двери с минимальным превышением. Вход со двора. Имеются наружные лестницы, на одной имеется один ненормативный поручень. Ступени разной высоты, имеются повреждения поверхности перед лестницами. Дверь глухая без смотрового окна. Порог двери с минимальным превышением. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	Г, У	Частично доступно. Главный вход. Имеется наружная лестница с ненормативным поручнем с одной стороны. Поверхность ступеней ровная, ступени разной высоты. Дверь глухая без смотрового окна. Порог двери с минимальным превышением. Вход со двора. Имеются наружные лестницы, на одной имеется один ненормативный поручень. Ступени разной высоты, имеются повреждения поверхности перед лестницами. Дверь глухая без смотрового окна. Порог двери с минимальным превышением. Сопровождение по необходимости.	
2.5.	С	Условно доступно. Главный вход. Имеется наружная лестница с ненормативным поручнем с одной стороны. Поверхность ступеней ровная,	

Акт №95/ЛМ/19а от 02.12.2019	ГБОУ СОШ №549	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5
------------------------------------	---------------	--	---	-----------

		ступени разной высоты. Тактильная и контрастная маркировка отсутствует. Дверь глухая без смотрового окна. Порог двери с минимальным превышением. Вход со двора. Имеются наружные лестницы, на одной имеется один ненормативный поручень. Ступени разной высоты, имеются повреждения поверхности перед лестницами. Тактильная и контрастная маркировка отсутствует. Дверь глухая без смотрового окна. Порог двери с минимальным превышением. Необходимо сопровождение.			
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №219-од от 31.10.2019 г. Приказ №220-од от 31.10.2019 г.		
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)			
3.1.	О, Г, У	Частично доступно. На верхние этажи только лестницы, лифты отсутствуют. Сопровождение по необходимости.			
3.2.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением.			
3.3.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №219-од от 31.10.2019 г. Приказ №220-од от 31.10.2019 г.		
4		Зона: места обслуживания инвалидов			
4.1.	К, О, С, Г, У	Родителям инвалидам возможно оказание услуг информационного характера дистанционно. С помощью обратной связи через сайт образовательного учреждения: http://gousash549krasnosr.krsl.gov.spb.ru/ , по электронной почте: school549.spb@yandex.ru , по телефону 240-20-50.			
4.2.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.			
4.3.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.			
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №219-од от 31.10.2019 г. Приказ №220-од от 31.10.2019 г.		
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)			
5.1.	О	Условно доступно. Поручни отсутствуют. Крючки отсутствуют. Кнопка вызова помощи отсутствует. Сопровождение по необходимости.			
5.2.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.			
5.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.			
5.4.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №219-од от 31.10.2019 г. Приказ		
Акт №95/ЛМ/19а от 02.12.2019		ГБОУ СОШ №549	 СПб ОПОИ «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 6

			№220-од от 31.10.2019 г.					
6		Информационное обеспечение на Объекте						
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №219-од от 31.10.2019 г. Приказ №220-од от 31.10.2019 г.					
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gousosh549krasnosr.krsl.gov.spb.ru/. На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - ссылка на сайт city4you.spb.ru, где размещена информация о доступности объекта; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. На сайте отсутствует: - условия его доступности по категориям инвалидов. После согласования акта, на сайте появится: - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.						
Дополнительные меры (при наличии)								
7		Зона: пути движения к объекту						
7.1.		Остановки общественного транспорта находятся вблизи перекрестка пр. Кузнецова и ул. Маршала Захарова. Автобусы № 83, 160 (Маршруты, частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Маршрутки № К43, К60, К234, К235, К242, К306, К333 (Маршруты, не оснащённые низкопольным подвижным составом). 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 290-340 м. 2. Время движения пешком 4-9 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути, частично по внутридворовой территории. 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям).						
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов						
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковка отсутствует. Автомобиль возможно припарковать на внутридворовой территории.						
<table border="1"> <tr> <td>Акт №95/ЛМ/19а от 02.12.2019</td> <td>ГБОУ СОШ №549</td> <td>  СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» </td> <td> Выполнил  </td> <td> Лист 7 </td> </tr> </table>				Акт №95/ЛМ/19а от 02.12.2019	ГБОУ СОШ №549	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7
Акт №95/ЛМ/19а от 02.12.2019	ГБОУ СОШ №549	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 7				

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию условия его доступности по категориям инвалидов.
2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
3. На входной группе до лестницы разместить кнопку вызова помощи. Обозначить кнопку знаком «Инвалид». Кнопку расположить в доступном для всех категорий инвалидов месте.
4. На входной зоне установить табличку с информацией о учреждении со шрифтом Брайля.
5. В рамках капитального ремонта входной группы оборудовать пандус согласно действующим нормативам.
6. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта.
7. Обеспечивать допуск на объект (при необходимости) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
8. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЗ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Директор ГБОУ СОШ №549



/Семенова И. Г./

Уполномоченный представитель СПб
ОПОИ «На коляске без барьеров»



/Лапшин М. Н./

Акт
№95/ЛМ/19а от
02.12.2019

ГБОУ СОШ №549



Выполнил Лист
8